



Kontrollplan för ställplats

Kontrollplan för enkla ärenden enligt 10kap 6-8§§ Plan-och bygglagen(2010:900)

Byggherre (den som gjort ansökan)

Namn/Företag	Fastighetsbeteckning
--------------	----------------------

Ärende

Kort beskrivning av projektet

Ansvariga för kontroll i projektet

Ansvarig	Namn/Företag
Byggherre/Sökande, BH	
Markentreprenör, E	
Sakkunnig mätteknik, SAK 1	

Kontrollpunkter under byggnationen

Byggherren markerar vilka kontroller som skall utföras i projektet. Under byggnationen fyller byggherren efterhand i vilka kontroller som är utförda.

Ingår i projekt	Kontrollpunkt	Kontroll mot	Beskrivning/producerad handling	Kontroll utförd av	Utfört
<input type="checkbox"/>	Markarbeten	AMA anläggning	Arbeten är fackmässigt utförda enligt gällande regelverk	BH/E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Riskhantering vid markarbeten	BBR 2:4	Förebyggande av skaderisk på närbelägna byggnader, vägar och markanläggningar, ledningar i mark eller andra anläggningar under mark	BH/E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dagvattenhantering	Miljöbalken 9kap 6§	Anmälan om dagvattenanläggning gjord till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen	BH/E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lägeskontroll	Situationsplan	Utförs av sakkunnig	SAK 1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Brandskydd	R-väst PM 27	Erfoderligt avstånd mellan fordon på ställplatsen efterföljs	BH/E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Överensstämmelse med bygglov	Bygglövs-handlingar	Kontroll att det färdiga utförandet överensstämmer med bygglovet	BH/E	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>


Underskrift av byggherre, efter färdigställt projekt

Byggherren bestyrker att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan och ansöker om slutbesked

Ort och datum	Underskrift av byggherre
---------------	--------------------------

Så behandlar vi dina personuppgifter

I och med att du fyller i den här kontrollplanen registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.


 Räddningstjänsten Väst		PM 27 Campingplatser	
Upprättad: 2017-01-10 Patrik Josefsson	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2017-02-03 Klaus Heinsvig		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

Campingplatser

Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.

Avstånd

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.



Om avsteg från ovan förekommer ska verifieringsbara kompenserande åtgärder vidtas och redovisas för räddningstjänsten.

Släckutrustning

På campinganläggningen bör det finnas lämplig släckutrustning som är tillgänglig även för campinggästerna.

Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst sex kg.

Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet eller ett tält bör inte överstiga 50 meter.

Släckutrustningen bör placeras väl synlig och företrädesvis i anslutning till reception eller serviceanläggningar. Markering av släckutrustningen bör ske enligt bestämmelserna i Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:11) om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att den finns på plats och är funktionsduglig.

Utbildning av personal

All personal på campinganläggningen bör ha kunskap om brandskyddet på anläggningen och kunna vidta de åtgärder som behövs vid brand.

Exempel på viktig kunskap är hantering av handbrandsläckare samt ansvarsfördelning och rutiner vid brand.

Information till campinggäster

Campinggästerna bör på lämpligt sätt informeras om brandskyddet.

Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid en brand och var släckutrustning finns.

Tillgänglighet för räddningstjänsten

Räddningsväg skall anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för att räddningsfordon ska kunna göra en effektiv insats. Räddningsvägen markeras med särskild skylt, ska underhållas och får ej blockeras.

Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig

Enligt 10 kap. 6 § PBL(Plan- och bygglagen) ska byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som kräver startbesked. Det ska framgå vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som utför kontrollen. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Det är byggherren som ansvarar för att den åtgärd som utförs uppfyller samhällets krav och regler.

För att en kontrollplan ska fungera måste den som gör kontrollen veta vad den ska kontrollera mot. Därför är det viktigt att ha en K-ritning (konstruktionsritning) med anvisningar om hur byggnationen ska utföras. Det kan även komma att behöva kontrolleras mot andra dokument, lagstiftningar och författningar eller mot föreskrifter och råd. PBL står för plan- och bygglagen, BBR är Boverkets byggregler och EKS är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. OVK-BFS 2011:16 är boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga. Alla dessa finns att ladda ner kostnadsfritt på Boverkets hemsida www.boverket.se. AMA är referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL.

- Mallen ska inte användas när projektet kräver en kontrollansvarig. Då är projektet mer komplicerat och kontrollplanen behöver innehålla fler uppgifter.
- Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.
- Välj ut de kontrollpunkter som är aktuella i projektet och markera dessa med en bock i marginalen till vänster.
- Lägg till en egen kontrollpunkt om det är något som saknas.
- Ett förslag till kontrollplan måste lämnas in för att ett startbesked ska kunna ges. Lämna en kopia till plan- och bygglovsavdelningen i samband med ansökan/anmälan (dock ej underskriven) och behåll originalet.

Kontrollplan under byggtiden

- Under byggtiden ska kontrollplanen bockas av efterhand som arbetena utförs efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten eller du som byggherre göra detta.
- Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen.

Kontrollplan till slutbesked

- När byggnadsarbetet är slutfört ska samma kontrollplan som fastställdes i startbeskedet lämnas på nytt till plan- och bygglovsavdelningen som visar att kontrollerna är utförda. Kontrollera att alla kontrollpunkter är avbockade.
- Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är utförda.